

Toruń, dnia 16 marca 2015 roku

WZP.272.5.2015

**wg rozdzielnika**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksowych prac remontowych w budynkach ASTRO-BAZ, wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie 1**

W związku z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej prosimy o precyzyjne określenie wymagań co do zakresu prac określonego w przedmiarach jako "korekta pracy mechanizmu kopuły" oraz "naprawa instalacji elektrycznej".

**Odpowiedź:**

1. Naprawa instalacji elektrycznej  
Zakres prac dotyczy sprawdzenia i ewentualnej naprawy obwodu elektrycznego zasilającego mechanizm kopuły.
2. Korekta pracy mechanizmu kopuły  
Zakres przewidzianych do realizacji prac dotyczy wymiany koła napędzającego z tworzywa sztucznego na koło wykonane z mosiądzu, wymianę zębatego wieńca obrotu poziomego kopuły oraz wymiany rolek stabilizujących obrót kopuły wokół własnej osi.

Mechanizm kopuły jest objęty także 36 miesięczną gwarancją.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*[Podpis]*  
Naczelnik  
Wydziału Skarbowych Publicznych  
i Administracji Publiczno-Prawnej (4)  
*Oleśki Sobkowiak*